

ORBÁN JÁNOS

2011 Budakalász, Szalonka u. 20.

Szerviz: Tűzoltó Szervíz Kft.

Telephely: 2011 Budakalász, Sport u. 1.

Telefon: 06/20/945-3884

E-mail: orban.janos64@gmail.com

Fizetési mód: *Áll.*

Munkaszám:

Kelt: 201*7* *11. 23.*Megrendelő neve: **Budapesti Városvédő Egyesület**

Számzási cím: 1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.

Adószám: 19729224-1-43

Ellenőrzés helye: Számlaszám: 11705008-20092737

KARBANTARTÁSI JEGYZŐKÖNYV

A hordozható és szállítható tűzoltókészülékek, valamint a tűzoltó vízforrások és tartozékaik kötelező időszakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint.

ELLENŐRZÖTT TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK					
Hordozható tűzoltó készülék	1	db	Tömlő szerelvények	—	db
Szállítható tűzoltó készülék	1	db	Szárzfelszálló vezeték	—	leágazás
Negyedéves szemle	—	db	Tűzvíztároló medence	—	m ³
Fali tűzcsap	—	db	Vízhozammérés	—	db
Föld feletti tűzcsap	—	db	Tűzoltókész. felszerelés	—	db
Föld alatti tűzcsap	—	db	Fali felfüggesztő	—	db
EGYÉB SZÁMLÁZANDÓ TÉTEL					
Műbizonylat	1	db	Piktogram. (kiesi/nagy)	—	db
Hologram	1	db	Biztosító szeg	—	db
Dokumentáció készítés	1	db	Kiszállási díj	—	alk.
KÉSZENLÉTBEN NEM TARTHATÓ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK					
		db			db
		db			db
		db			db

Megjegyzés: *PG Perplex (445962) 2008.VII. - 2014.XI.*

A felsorolt rossz tűzoltó eszközök javítását, pótlását

KÉREM NEM KÉREM

JELEN VOLTAK:

Kijárató aláírása

Budapesti Városvédő Egyesület
 1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
 Adószám: 19729224-1-43
 Számlaszám: 11705008-20092737

Megrendelő vagy
képviselőjének aláírása



Tűzoltó készülék tűzvédelmi üzemeltetési napló

Készenlétben tartó cég neve, címe:

Budapesti Városvédő Egyesület

1126 Budapest, Széchenyi u. 2-4.

Adószám: 19729227-1-43

Számlaszám: 11705008-20092737

Karbantartási idő:

2017

Karbantartás helye, címe:

Karbantartást végző cég neve:

Tűzoltó Szerviz Kft.

Karbantartást végző cég címe:

2011 Budakalász, Sport utca 1.

Tel./Fax: 06/26/ 340-483,

Mobil: 06/20/9/453 884

Karbantartást végző neve:

Orbán János

Engedélyszám:

VF-17/7/2015

Sorszám	Tűzoltó készülék							Éves karbantartás				Megjegyzés
	Készenléti helye	Típus	Oltási teljesítmény	Gyári száma	Gyárt. év	Közép karbantartás	Teljeskörű karbantartás	Negyedéves ellenőrzés	Negyedéves ellenőrzés	Negyedéves ellenőrzés	Alap - karbantartás	
1.	IRODA	PG PROTEX	A B C 34 183 x	445362	2008 VII.		2017 XI.					11.23.
2.			A B C									
3.			A B C									
4.			A B C									
5.			A B C									
6.			A B C									

Karbantartási és szemrevételezési idő/negyedév: I.: II.: III.: IV.: 2017. November 23.

dátum: karbantartás ideje

sz: negyedéves ellenőrzés

Telephely: 2011 Budakalász, Sport u. 1. Tel/Fax: 06/26/ 340-483, 20/469 1390

